# United CORPORATION


# あくらく

# BACnet 試験ツール

BACnet ICONT Simulator 2004

BACnet デバイス側として BACnet サービスを提供し

中央監視側の開発を手助けする BACnet 試験ツール



BACnet システムの構築

電気設備学会に準拠

現地導入前に、社内で BACnet システムの環境を再現したい 現地の通信トラブルを、社内で再現したい 接続試験や実運用のシミュレーションがしたい


● 操作が簡易

ツリー構造による BACnet デバイス、オブジェクト、プロパティを表示 1 台の PC で、複数の ICONTSimulator を構築することができる 操作パネルによって、複数のポイントを同時に表示できる ポイント毎のデータ自動生成機能により、ダイナミックなシミュレーションができる 通信ログにより、送受信したパケットを確認することができる

## HIMの開発



## ICONT の開発



# システム拡張



#### 仕様

対応 0S	WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1
Protocol	ANSI/ASHRAE 135-2004、電気設備学会 IEIEJ-P-0003:2000、電気設備学会 IEIEJ-P-0003:2000 アデンダム a、 電気設備学会 IEIEJ-G-0006:2006 アデンダム a

## サポートオブジェクト

ACCUMULATOR	◎ ☆	BINARY-VALUE	⊚ ☆	MULTI-STATE-INPUT	0	☆	TREND-LOG	O ☆
ANALOG-INPUT	◎ ☆	CALENDAR	O☆	MULTI-STATE-OUTPUT	0	☆	計量	◎ ☆
ANALOG-OUTPUT	⊚ ☆	DEVICE	0	MULTI-STATE-VALUE	0	☆	電カデマンド監視	
ANALOG-VALUE	◎ ☆	EVENT-ENROLLMENT	0	NOTIFICATION-CLASS	0	☆	電カデマンド制御	0
BINARY-INPUT	◎ ☆	FILE	0	PULSE-CONVERTER	0		発電機負荷制御	
BINARY-OUTPUT	⊚ ☆	GROUP	О	SCHEDULE	Ю	☆		

〇サポート、◎操作パネルサポート、☆動的処理機能あり(イベントなどのオブジェクト規定動作の自動実行)

#### サービス

Data Sharing		Trending				
ReadProperty	1 つのプロパティを読み出す	ReadRange	ログ情報を収集する			
ReadPropertyMultiple	複数プロパティを同時に読み出す	Device Management				
ReadPropertyConditional	条件にあったプロパティを読み出す	Who-Is	Who-IS を送信する			
WriteProperty	1 つのプロパティを書き込む	I – Am	I-Am を送信する			
WritePropertyMultiple	複数プロパティを同時に書き込む	Who-Has	Who-Has を送信する			
SubscribeCOV	変化通告を行う	I-Have	I-Have を送信する			
ConfirmedCOVNotification	プロパティの変化を通告する	DeviceCommunicationControl	通信を停止させる			
UnconfirmedCOVNotification	同上(確認なし)	TimeSynchronization	時刻を通知する			
Alarm and Event		UTCTimeSynchronization	UTC 時刻を通知する			
ConfirmedEventNotification	イベント、アラームの変化を通告する	ReinitializeDevice	装置再初期化を行う			
UnconfirmedEventNotification 同上(確認なし)		AtomicReadFile	ファイルを読み出す			
AcknowledgeAlarm	イベント通告を了承する	AtomicWriteFile	ファイルを書き込む			
GetAlarmSummary	アラームの一覧を収集する	AddListElement	プロパティの値を追加する			
GetEnrollmentSummary	イベントの一覧を収集する	RemoveListElement	プロパティの値の削除する			
GetEventInformation	イベント情報を収集する	CreateObject	オブジェクトを追加する			
-	-	DeleteObject	オブジェクトを削除する			

- BACnetは、ASHRAE の登録商標です。
- ・Windowsは英国およびその他の国々でのMicrosoft社の登録商標です
- ・その他、各社名、各サービス名、システム名・製品名は、各社・各組織の商標または登録商標です

SS00007

# 株式会社 フニテック

〒493-0006 愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り 24番地

製品のお問合せ sales@uni-tec.co.jp TEL:0586-87-7819 (FAX:0586-87-7815)

http://www.uni-tec.co.jp/

BACnet ユニテック



●BACnet に不慣れでも安心!設定から接続試験までエンジニアリングもご提案します!