

## Edge/Chrome での CSV ファイルアップロードエラーについて

拝啓 貴社益々ご発展のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。下記の対象製品におきまして、バージョンアップを実施しましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご周知くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象製品

以下の製品バージョンが対象となります。

製品名	型名	対象バージョン
① MELSEC-Q シリーズ対応 BACnet インタフェースユニット	BAQ08V	2.3.0
② MELSEC iQ-R シリーズ対応 BACnet インタフェースユニット	BAR16V	1.2.0
③ MELSEC-Q シリーズ対応中央監視版 BACnet インタフェースユニット	BAQ08V-OWS	初版から全バージョン
④ マルチ接続用 BACnet/IP ゲートウェイ装置	BP760-PM	1.6.0、1.6.1
⑤ マルチ接続用 BACnet MS/TP ゲートウェイ装置	BP760M-PM	1.2.0、1.2.1
⑥ BACnet/IP 接続用 Modbus/TCP ゲートウェイ装置	BM760TS	初版から全バージョン
⑦ Syslog 接続用 BACnet ゲートウェイ装置	BS760	初版から全バージョン
⑧ ミスター省エネ接続用 BACnet/IP ゲートウェイ装置	BAS20	初版から全バージョン
⑨ ミスター省エネ接続用 Modbus/TCP ゲートウェイ装置	BMS20	初版から全バージョン

#### 2. 概要

弊社製品の設定用 Web サーバのブラウザ「Edge/Chrome 対応版」において、CSV ファイルをアップロードした場合にエラーとなり、CSV ファイルがアップロードできない**不具合**を修正しました。

#### 3. 対策

上記バージョンをご使用のお客様で当該不具合が確認された場合は、以下いずれかの対策にてご対応いただきますようお願い申し上げます。

- (1) ファイル名称の拡張子“.csv”を削除し、拡張子を無しにしたファイルでアップロードする
- (2) Internet Explorer または、Edge の Internet Explorer モード(※)でアップロードする

- 上記にて回避可能なため、本不具合によるバージョンアップツールの提供予定はございません。
- (※)設定方法の参照ページ：<https://www.uni-tec.co.jp/news/53994-2/>

#### 4. お問い合わせ先

ご不明な点は、以下の宛先までお問い合わせください。

TEL : 0586-87-7819 (受付時間 平日9 : 00~12 : 00、13 : 00~17 : 00)

E-mail : [sales@uni-tec.co.jp](mailto:sales@uni-tec.co.jp) WEB : <https://www.uni-tec.co.jp/>

以上